



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社會工作局
Instituto de Acção Social

通告

關於第 1/E0-CP/2022 號「青洲青濤大廈地面層及三樓 DR/C 殘疾人士日間綜合服務中心裝修承攬工程」公開招標之疑問及解答

鑑於其中一名投標人就題述工程提出疑問，故本局現根據招標方案第 2 條第 2.3 款公布有關疑問及解答：

疑問一：於弱電系統中，請提供關於投影機及投影幕相關的詳細資料、技術要求或者產品目錄。

解答一：建議設備產品目錄見附件一及附件二，購入設備需因應現場環境作出覆核，確保設備有足夠空間安裝，且不得低於建議設備之規格。

疑問二：BQ D.9.1.3&D.9.1.4 是 240W 和 120W 擴音器，系統圖是 500W 和 250W。以那份圖為準？

解答二：應以 BQ 數量及規格為主，該系統應採用 3 組 240W 及 1 組 120W 擴音器。

疑問三：BQ D11.1.1&D11.1.2 中有提供投影機及投影幕項目，但沒有投影機要求及投影幕尺寸等資料，煩請協助提供物料要求。

解答三：建議設備產品目錄見附件一及附件二，購入設備需因應現場環境作出覆核，確保設備有足夠空間安裝，且不得低於建議設備之規格。

疑問四：BQ 項目 D.8.2.1 要求提供 HDMI L=2M 但數量要求為 48.7M 需澄清 L=2M 是否代表線長 2 米？



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社會工作局
Instituto de Acção Social

解答四：以 BQ 數量的 48.7 米長度為準，並需因應現場環境作出覆核，完善相關系統。

疑問五：BQ 項目 D10.1.4 需澄清緊急警報系統中迴路傳訊器的功能及用途。

解答五：BQ 項目 D.10.1.4 為迴路傳訊器，銜接於 BQ 項目 D.10.1.1 緊急呼叫按鈕及 BQ 項目 D.10.1.2 警報閃光喇叭，相關系統需因應提交的系統及材料，參考資料見附件三，並需因應現場環境及完善相關系統。

疑問六：BQ 項目 D10.1.5 需澄清 RS 485 的功能及用途。

解答六：BQ 項目 D.10.1.5 RS485 之用途為銜接於 BQ 項目 D.10.1.3 緊急呼叫系統主機及 BQ 項目 D.10.1.4 迴路傳訊器中。相關系統需因應提交的系統及材料，參考資料見附件三，並需因應現場環境及完善相關系統。

二零二二年三月八日於澳門

局長
(行政及財政廳廳長代行)

張惠芬

